



**Bezugsjahr 2017**

## Veröffentlichungen nach StromNZV

### *Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 Strom NZV)*

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	10.702 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§17 (2) Nr.2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	2.655 kW
	Summenlast der Netzverluste	171 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	2.655 kW
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	10.608 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	60.132.471 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	610.043 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	21.047 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	2.036.019 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe aller Einspeisungen	s. Anlage
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurden nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	

### *Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)*

Nach §12 Abs. 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung

Zur Führung eines Differenzbilanzkreises.