



Bezugsjahr 2017

## Veröffentlichung nach StromNEV

### Strukturmerkmale (§27 Abs.2)

§27 (2) Nr.1 Stromkreislänge		MS	NS	
	Kabel	32,0	120,0	km
	Freileitung	0,0	1,0	km
§27 (2) Nr. 2 Installierte Leistung MS/NS				17.065 kVA
§27 (2) Nr. 3 entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
	46.400.499	2.441.875	14.813.702	kWh
§27 (2) Nr. 4 Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
	12	11	3932	
§27 (2) Nr. 5 Einwohnerzahl im Netzgebiet				6.475
§27 (2) Nr. 6 Versorgte Fläche in der Niederspannung				4,36 km <sup>2</sup>
§27 (2) Nr. 7 Geographische Fläche des Netzgebietes				14,94 km <sup>2</sup>

### Verluste (§10 Abs. 2 StromNEV und §17 Abs. 2 Nr. 7 StromNZV)

		MS	MS/NS	NS
§10 (2)	Höhe der Durchschnittsverluste	0,6%	0,80%	1,7%
§17 (2) Nr. 2	Menge der Verlustenergie	363.100 kWh	107.229 kWh	241.557 kWh
§17 (2) Nr. 7	Gesamtverluste			711.886 kWh
	Kosten der Verlustenergie			21.641 €
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie			30,40 €/MWh